

Tillæg til
Driftsmæssige forskrifter
for
Hoteller m.v.

(1. februar 1983)

STATENS BRANDINSPEKTION
1. NOVEMBER 1991

I »Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v.« af 1. februar 1983 foretages følgende ændringer og tilføjelser:

Kapitel 5

- 5.5 erstattes med:
»Anbringelsesstedet for brandslukningsmateriel skal tydeligt markeres, jf. punkt 6.4.5.«

Kapitel 6

- 6.2.4 erstattes med:
»Flugtvejsdøre, der ikke benyttes til daglig, kan af brandmyndigheden kræves afmærket NØDUDGANG, jf. punkt 6.4.5.«

- 6.3.5 erstattes med:
»Brandmyndigheden kan kræve, at branddøre afmærkes BRANDDØR - HOLDES LUKKET, jf. punkt 6.4.5.«

- 6.4 Opslag.
erstattes af nyt 6.4 OPSLAG OG SKILTNING

6.4 OPSLAG OG SKILTNING.

- 6.4.1 Der skal anbringes opslag med mindst følgende indhold på steder, hvor personalet færdes:

»TIL PERSONALET
ORDENSFORSKRIFTER TIL FOREBYGGELSE AF
BRAND

Vær forsigtig med anvendelse af åben ild.

Levende lys skal anbringes i ubrændbare stager. Hold afstand til gardiner og andet brændbart. Hold tændte lys under konstant opsyn.

Rygning må kun finde sted indenfor de dertil anviste områder.

Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg, som kun benyttes til dette formål.

Affaldssække o.lign. skal dagligt fjernes og anbringes i særligt affaldsrum eller i container.

Duge og servietter, sengetøj o. lign. skal ved aftagning efterses for gløder fra tobaksrygning m.v. og skal anbringes, så en evt. brand i tøjet ikke kan brede sig.

El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart (stråleovne mindst 1 m i stråleretningen). Må aldrig tildækkes eller anvendes til tøjtørring.

Kaffemaskiner, strygejern o.lign. elektriske apparater skal altid af brydes ved stikkontakten efter brugen, og stikproppen udtages.

Olieklude m. v. kan selvantænde og skal efter brugen anbringes i ubrændbar beholder med låg.

Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i veltillukkede beholdere.

Branddøre må kun stå åbne, hvis de ved brand lukker automatisk.

Nødudgangene må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.

Slukningsmateriellet skal holdes frit tilgængeligt.«

Eksisterende opslag kan bibeholdes, men skal ved udskiftning erstattes af opslag med den her anførte tekst.

- 6.4.2 *1 vestibuler el. lign.* i hoteller m.v., som fortrinsvis er baseret på kortvarige gæsteophold, skal der synligt findes, opslag, der let forståeligt giver instrukser om, hvorledes personale og gæster skal forholde sig i tilfælde af brand, jf. punkt 6.4.6.

Kommentar

Krav om opslag for personale vil normalt være tilgodeset af den i punkt 4.1 omtalte varslingsinstruks.

Instrukser for gæster skal omfatte påbud om at forlade hotellet ved brandalarmering med angivelse af alarmsignalets art, jf. punkt 6.4.3.

Herudover skal der ved affattelsen tages hensyn til særlige forhold, der kan have betydning ved evakuering,

6.4.3 I hoteller m.v., som fortrinsvis er baseret på kortvarige gæsteophold, skal der i ethvert soverum for gæster anbringes opslag med i det mindste følgende indhold:

»VEJLEDNING FRA BRANDMYNDIGHEDEN TIL GÆSTERNE

Orienter Dem ved ankomsten om flugtvejenes beliggenhed. Tag altid nøgle/kort med, når De forlader værelset.

Ved brand:

1. Alarmer: - mundtligt
- pr. telefon eller
- ved brandalarmtryk.
2. Hold døren til værelset lukket. Hvis De forlader værelset, skal De lukke - men ikke låse døren.
3. Hvis brandalarmsignalet lyder, skal De forlade værelset, hvis det er muligt. Kan De ikke passere gange og trapper på grund af røg, skal De blive på værelset og holde døren lukket, men ikke låst.

Brandalarmsignalet(alarmsignalets art - klokke, telefon eller anden lyd giver).

4. Elevatorer må ikke benyttes.«

Opslaget skal tilrettes efter de stedlige forhold for så vidt angår punkt 1 og med hensyn til brandalarmsignalet.

Herudover skal der i ethvert soverum for gæster opsættes en skematisk etageplan, som klart angiver soverummets placering i forhold til gange, trapper og/eller døre til terræn i det fri.

Der henvises iøvrigt til punkt'6.4.6.

6.4.4 I hoteller m.v., som fortrinsvis er baseret på kortvarige gæsteophold, skal der i hver etage opsættes en skematisk oversigtsplan for den pågældende etage med angivelse af - placering af gange og trapper, - placering af brandslukningsmateriel, - placering af afbrydere for gas og elektricitet og - placering af stopanordning for ventilationsanlæg.

Planerne skal opsættes i gange umiddelbart ved døre til trapper eller til terræn i det fri.

Der henvises i øvrigt til kommentar under punkt 6.4.6.

6.4.5 Skiltning i henhold til punkterne 5.5, 6.2.4, 6.3.5 og 8.7 skal være i overensstemmelse med de af arbejdsministeriet udsendte bekendtgørelser om sikkerhedsskiltning.

6.4.6 De i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 nævnte opslag for gæster skal være affattet på dansk og på de fremmedsprog, som anvendes af hotellets sædvanlige gæster.

Kommentar

De i punkterne 6.4.2, 6.4.3 og 6.4.4 angivne krav om opslag og etageplaner er indeholdt i henstilling af 22. december 1986 fra Rådet for de europæiske Fællesskaber

6.5 **Instruktion af personale.**

6.5.1 Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

6.5.2 Personalet skal grundigt instrueres om varslingsinstruksens indhold og om de opgaver, der påhviler personalet ved evakuering af brandtruede soverumsafsnit.

Kommentar

I henstilling af 22. december 1986 fra Rådet for de europæiske Fællesskaber er kravene i punkterne 6.5.1 og 6.5.2 nærmere uddybet for så vidt angår hoteller m. v., som fortrinsvis er baseret på kortvarige gæsteophold.

I henstillingen angives det således, at hotellets ledelse skal drage omsorg for, at personalet mindst to gange om året - under behørigt hensyn til driften og i givet fald til sæsonbestemte arbejdsforhold - deltager i undervisning og træning i anvendelse af varslings- og alarmsystemer og i øvelser i evakuering af bygningen.

Kapitel 8

8.7 erstattes med:

Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning, jf. punkt 6,4.5.