

Vejledning

Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.



23. september 1999

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning.....	2
2. Ændret anmeldelsespligt.....	2
3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer.....	3
4. Ændring i ejerforhold.....	3
5. Forsamlingslokaler med fælles flugtveje.....	3
6. Brandsyn udenfor brugstiden.....	3
7. Brand- og evakueringsinstruks.....	3
8. Driftsjournal.....	4
9. Det maksimale personantal.....	4
10. Reaktionsmuligheder.....	5

Bilag 1:

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.

Bilag 2:

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandsyn

Bilag 3:

Beredskabsstyrelsens forskrift af 23. september 1999 om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler.

Bilag 4:

Eksempel: Brand- og evakueringsinstruks.

Bilag 5:

Eksempel: Driftsjournal for forsamlingslokale.

1. Indledning.

Natten mellem den 29. og 30. oktober 1998 kostede en brand i Den Makedonske Forenings lokaler i Göteborg 63 unge mennesker livet, mens yderligere 195 unge mennesker kom til skade.

En brandkatastrofe af dette omfang i et af vores nabolande giver naturligt anledning til overvejelser om, hvorvidt de danske regler om brandsikkerhed i forsamlingslokaler er gode nok. På denne baggrund blev der under Beredskabsstyrelsens formandskab nedsat et udvalg, som fik til opgave at gennemgå reglerne om brandsikkerhed i forsamlingslokaler m.v. for at vurdere, om der var behov for at foretage ændringer heri. Endvidere blev udvalget anmodet om at formulere eventuelle forslag til ændrede regler.

Udvalgets arbejde har nu resulteret i følgende ændringer:

1. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23 september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker. Se bilag 1.
2. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandsyn. Se bilag 2.
3. Beredskabsstyrelsens forskrift af 23. september 1999 om ændring af Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Se bilag 3.

2. Ændret anmeldelsespligt.

Ejere af forsamlingslokaler til mere end 150 personer har i dag pligt til at anmelde lokalet til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Denne pligt er nu udvidet til at omfatte *alle* forsamlingslokaler til mere end 50 personer, jf. § 8, stk. 3 og 6, i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger. Som eksempler på denne type lokale kan nævnes: Selskabslokaler i boligforeninger, diskoteker, restaurationer, caféer, mødelokaler, kantiner, kirker, koncertsale, jf. i øvrigt definitionen i § 1 i bekendtgørelsen. Anmeldelsen skal finde sted uanset, om lokalet hører til erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner eller lignende. Endvidere er der i bekendtgørelsens § 8, stk. 4, indført en regel om, at navn, adresse og evt. telefonnummer på den person, som har ansvaret for forsamlingslokalets daglige drift, skal fremgå af anmeldelsen. Derved får kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) et overblik over samtlige forsamlingslokaler til mere end 50 personer, der er beliggende i kommunen, hvorved der skabes bedre mulighed for konkret at beslutte, om der skal fastsættes driftsmæssige foranstaltninger for det enkelte forsamlingslokale, jf. § 3, stk. 3, i bekendtgørelsen. Der kan i den forbindelse bl.a. foretages en vurdering af udformning og placering af udgangsforhold, ligesom det kan overvejes, om det kan være attraktivt at lukke flere personer ind, end lokalerne er godkendt til.

3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere end 50 og højst 150 personer.

Hvis kommunalbestyrelsen efter modtagelse af anmeldelserne finder, at der - for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder samt for at forebygge og formindske brandfaren - skal gives driftsmæssige pålæg, vil det være naturligt, at disse pålæg tager udgangspunkt i de gældende driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der ikke kan forlanges etableret vandfyldte slangevinder efter punkt 5.1 i de driftsmæssige forskrifter eller forlanges etableret ekstra flugtveje efter forskrifternes punkt 6.2.2, idet disse punkter ikke kan kategoriseres som driftsmæssige krav.

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) har valgt at fastsætte driftsmæssige foranstaltninger for et forsamlingslokale, indtræder der samtidig pligt til at foretage brandsyn mindst 1 gang hvert andet år, jf. brandsynsbekendtgørelsens bilag 1, pkt. 4.1.

4. Ændring i ejerforhold.

Hvis der sker ændringer i ejerforhold eller i den daglige ledelse for forsamlingslokaler, skal dette tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), jf. § 8, stk. 4, sidste pkt. i bekendtgørelsen om brandvænsforanstaltninger. Derved gøres det lettere for redningsberedskabet at få kontakt med den daglige ansvarlige leder, hvis der er forhold, der skal oplyses eller påtales. På samme måde vil en anmeldelse af ændrede ejerforhold give redningsberedskabet mulighed for at vurdere den sikkerhedsmæssige betydning af en eventuel ændret driftsform.

5. Forsamlingslokaler med fælles flugtveje.

Kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) påtale af mangler i fælles flugtveje har rejst spørgsmålet om, hvem et påbud skal rettes til. I sådanne sager bør påbudet eller forbudet rettes til alle ejere af forsamlingslokaler, der benytter den pågældende flugtvej, idet ejerne hver især er ansvarlige for, at flugtvejene opfylder bestemmelserne i de driftsmæssige forskrifter.

6. Brandsyn udenfor brugstiden.

Det er nu i § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om brandsyn fastsat, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en konkret vurdering kan fravige hovedreglen om, at brandsyn i alle tilfælde skal foretages, når lokaliteterne er i brug. Bestemmelsen kan tænkes anvendt f.eks. i kirker, spisestaurantioner uden dans, medborgerhuse, selskabslokaler m.m.

Kommunalbestyrelsen kan dog – i henhold til § 3, stk. 2, sidste pkt. - ikke bestemme, at det næste ordinære brandsyn kan foretages udenfor brugstiden, hvis der ved det seneste brandsyn er konstateret mangler, der medfører særlig brandfare, f.eks. spærrede flugtveje.

7. Brand- og evakueringsinstruks.

For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der indført en bestemmelse i punkt 6.5 i de driftsmæssige forskrifter om, at der skal udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks vedrørende blandt andet personalets opgaver i forbindelse med varsling og evakuering.

Brand- og evakueringsinstruksen, som skal godkendes af den kommunale beredskabsmyndighed, skal forevises ved brandsyn.

Kravet kan dog i enkelte tilfælde fraviges. Det er f.eks. tilfældet for forsamlingslokaler, der udelukkende anvendes med bænke eller stole, der er fastgjort til gulvet, eller udelukkende anvendes som kantine for personale m.v. ansat i den pågældende virksomhed.

Der vedlægges et eksempel på en brand- og evakueringsinstruks som bilag 4 til denne vejledning. Eksemplet kan endvidere hentes fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside på Internettet (www.brs.dk).

8. Driftsjournal.

For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der i punkt 2.2 i de driftsmæssige forskrifter indført en bestemmelse om, at den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal. Driftsjournalen er en slags ”logbog”, hvori forsamlingslokalets daglige leder forud for *enhver* benyttelse af lokalet med sin underskrift indestår for, at et antal nærmere specificerede forhold ved kontrol er fundet i orden. Ved den daglige leders fravær varetages denne opgave af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder, jf. forskrifternes punkt 2.3.

Der vedlægges et eksempel på en driftsjournal som bilag 5 til denne vejledning. Eksemplet kan endvidere hentes fra Beredskabsstyrelsens hjemmeside på Internettet.

9. Det maksimale personantal.

For forsamlingslokaler til mere end 150 personer, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling, har der hidtil været krav om, at der i lokalet skulle findes et af brandmyndigheden underskrevet opslag med tydelig angivelse af det højst tilladte personer, der måtte gives adgang til lokalerne. For lokaler med inventaropstilling gjaldt dette krav ikke, idet det maksimale personantal sædvanligvis kunne beregnes ud fra pladsfordelingsplanen. For at tydeliggøre det maksimale antal personer, der må gives adgang til et forsamlingslokale, overfor såvel personalet som overfor gæsterne er der nu i punkt 6.4.1 i de driftsmæssige forskrifter indført krav om, at der i *alle* forsamlingslokaler til mere end 150 personer, skal findes et af kommunalbestyrelsen (brandmyndigheden, redningsberedskabet) underskrevet opslag med tydelig angivelse af det maksimale personer, som må gives adgang til lokalet. Opslaget skal være ophængt på et for gæsterne let tilgængeligt og synligt sted. Det er i øvrigt Beredskabsstyrelsens erfaring, at mange brandmyndigheder ved godkendelse af eksisterende pladsfordelingsplaner har krævet, at det højst tilladte personantal påføres planerne. Denne løsning opfylder umiddelbart kravet i punkt 6.4.1.

Endvidere er det nu i punkt 2.1 i driftsmæssige forskrifter tydeliggjort, at den daglige ansvarlige leder har ansvaret for, at der ikke lukkes flere personer ind end forsamlingslokalerne er godkendt til.

I forbindelse med byggesagsbehandling af forsamlingslokaler bør det i byggetilladelsen udtrykkeligt anføres, hvor mange personer lokalet er godkendt til.

10. Reaktionsmuligheder.

Kommunalbestyrelsens muligheder for med forbud eller påbud at gribe ind overfor forsamlingslokaler, som indebærer brandsikkerhedsmæssige risici, er ganske vidtgående. Det samme gør sig gældende for brandlovgivningens straffebestemmelser, som under skærpende omstændigheder hjemler fængselsstraf.

Det fremgår således af § 7 i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger, at overtrædelse af de driftsmæssige forskrifter straffes med bøde. Endvidere kan den, der ikke anmelder et forsamlingslokale til kommunalbestyrelsen, straffes med bøde.

I § 6, stk. 1, i bekendtgørelsen om brandsyn er det tilsvarende bestemt, at undladelse af at efterkomme kommunalbestyrelsens påbud efter § 4, stk. 1 og 2, straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel i indtil 2 år.

Konstateres der ved brandsyn af et forsamlingslokale, for eksempel et diskotek, en mangel, der medfører særlig brandfare, har kommunalbestyrelsen pligt til at give påbud om, at benyttelse ikke må ske, før manglen er afhjulpnet jf. § 4, stk. 1, i brandsynsbekendtgørelsen. Er manglen af mindre betydning, skal der fastsættes en frist til afhjælpning, jf. bestemmelsens stk. 2.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker

§ 1

I bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 40, jf. § 38, stk. 2 og stk. 3, i brandloven, jf. lov bekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, fastsættes:«

2. § 2, nr. 2, affattes således:

»2) forsamlingslokaler til mere end 50 personer,«

3. § 3, stk. 1, affattes således:

»§ 3. De i § 2, nr. 1, og nr. 3-5, nævnte virksomheder og institutioner m.v. samt forsamlingslokaler til mere end 150 personer er undergivet »Driftsmæssige forskrifter«, der udfærdiges af Beredskabsstyrelsen.«

4. I § 3 indsættes som nyt stk. 3:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan for forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer give driftsmæssige pålæg, der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendige til at forebygge eller formindske brandfaren og til at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.«

5. § 7 affattes således:

»§ 7. Med bøde straffes den, der

- 1) overtræder bestemmelser i »Driftsmæssige forskrifter«, udfærdiget i medfør af § 3, stk. 1,
- 2) tilsidesætter bestemmelser fastsat i medfør af § 3, stk. 2 og 3, eller
- 3) overtræder § 8, stk. 2 - 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

6. I § 8 indsættes som nye stk. 3-5:

»Stk. 3. Forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer, der tillades indrettet, ombygget eller ændret efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen, og de krav, som kommunalbestyrelsen stiller i medfør af bekendtgørelsen, skal være opfyldt inden lokalerne tages i brug.

Stk. 4. For forsamlingslokaler, der anmeldes til kommunalbestyrelsen efter bekendtgørelsens ikrafttræden, skal ejerens navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer oplyses. Endvidere skal navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer på den daglige ansvarlige leder oplyses. Ændringer i det oplyste skal tillige anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. For forsamlingslokaler, der er tilladt indrettet før bekendtgørelsens ikrafttræden, skal navn, bopælsadresse og evt. telefonnummer på den daglige ansvarlige leder oplyses til kommunalbestyrelsen inden tre måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 6-8.

7. § 8, *stk. 3*, der bliver *stk. 6*, affattes således:

»*Stk. 6.* Hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, der er tilladt indrettet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, skal af ejeren anmeldes til kommunalbestyrelsen inden 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning, med mindre anmeldelse tidligere er sket efter:

1) § 28 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 25. januar 1949 angående brandvænsforanstaltninger i hoteller m.v.,

2) § 9, *stk. 2 og 3*, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 567 af 20. december 1972 om brandvænsforanstaltninger i hoteller, forsamlingslokaler, skoler, butikker og selskabshuse,

3) § 9, *stk. 2 og 3*, i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977 om brandvænsforanstaltninger i hoteller m.v., forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner, butikker og selskabshuse, eller

4) § 8, *stk. 2 og 3*, i bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990 om brandvænsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 1999.

Indenrigsministeriet, den 23. september 1999

Thorkild Simonsen

/Anne von der Recke

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 739 af 23. september 1999

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandsyn

§ 1

I bekendtgørelse nr. 969 af 18. november 1996 om brandsyn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 52 af 26. januar 1998, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som nyt stk. 2:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har truffet beslutning om, at brandsyn kan foretages, når lokaliteterne ikke er i brug. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kan dog ikke fraviges, hvis der ved seneste brandsyn er konstateret en mangel, der medfører særlig brandfare.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

2. I § 3, stk. 3, der bliver stk. 4, indsættes som nyt nr. 5:

»5) at flugtveje i forsamlingslokaler er passable og ryddelige, og«.

Nr. 5 bliver herefter nr. 6.

3. I bilag 1, pkt. 4, indsættes som nyt pkt. 4.1:

»4.1 Der skal foretages brandsyn mindst 1 gang hvert andet år af forsamlingslokaler til mere end 50 og højst 150 personer, såfremt kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde har givet yderligere driftsmæssige pålæg i medfør af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 om ændring af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, skoler, daginstitutioner og butikker.«

Pkt. 4.1 og 4.2 bliver herefter pkt. 4.2 og 4.3.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 1999.

Indenrigsministeriet, den 23. september 1999

Thorkild Simonsen

/Anne von der Recke

Beredskabsstyrelsen den 23. september 1999

Forskrift om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler.

§ 1.

I ”Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler” af 1. februar 1983 udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), foretages følgende ændringer:

1. *Punkt 2.1* affattes således:

”2.1 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der ikke lukkes flere personer ind end forsamlingslokalerne er godkendt til, samt at forskrifterne i øvrigt overholdes.”

Som nyt *punkt 2.2* indsættes:

”2.2 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i punkt 7.4 nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det fremgår, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den daglige ansvarlige leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart før enhver benyttelse af lokalerne.”

Som nyt *punkt 2.3* indsættes:

”2.3 Ved den daglige ansvarlige leders fravær varetages opgaverne i henhold til punkterne 2.1 og 2.2 af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder.”

Punkt 2.2 bliver herefter punkt 2.4.

2. I *punkt 6.4.1* ændres sidste punktum til:

”På samme sted skal der findes et af brandmyndigheden underskrevet opslag i holdbar udførelse med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. punkt 6.2.1.”

Som nyt *punkt 6.4.2* indsættes:

”6.4.2 I forsamlingslokaler, som altid eller lejlighedsvis benyttes uden inventaropstilling (f.eks. til dans, idrætsformål m.v.), skal der på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted forefindes et af brandmyndigheden underskrevet opslag i holdbar udførelse

med tydelig angivelse af det maksimale antal personer, som må gives adgang til lokalerne, jf. punkt 6.2.1.”

Punkterne 6.4.2 – 6.4.5 bliver herefter punkterne 6.4.3 – 6.4.6.

3. Som nyt *punkt 6.5* indsættes:

”6.5 **Brand- og evakueringsinstruks.**

På steder, hvor personalet færdes, skal der opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af hvordan:

- brandvæsenet alarmeres,
- personalet adviseres om den opståede nødsituation,
- eventuelt orienteringslys tændes,
- musikanlæg stoppes og eventuelt anvendes til orientering af gæsterne om situationen,
- eventuelle røgmaskiner afbrydes,
- personalet vejleder gæsterne til udgange og
- slukningsmateriel bemandes og anvendes.

Brand- og evakueringsinstruksen skal godkendes af brandmyndigheden.

Brandmyndigheden kan i det enkelte tilfælde fravige kravet om en brand- og evakueringsinstruks. Det kan f.eks. være tilfældet for forsamlingslokaler, der udelukkende benyttes med bænke eller stole, der er fastgjort til gulvet, (f.eks. kirker, teatre og biografteatre) eller udelukkende anvendes som kantine og lignende for personale m.v. ansat i den pågældende virksomhed.”

Punkterne 6.5 - 6.6 bliver herefter punkterne 6.6 - 6.7.

4. *Punkt 6.5*, der bliver *punkt 6.6*, affattes således:

”6.6 **Instruktion af personale**”

Som nyt *punkt 6.6.1* indsættes:

”6.6.1 Personalet skal grundigt instrueres om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.”

Som nyt *punkt 6.6.2* indsættes:

”6.6.2 Hvor brand- og evakueringsinstruks er krævet, skal personalet ved nyansættelse og derefter mindst én gang om året instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold, herunder om de opgaver, der påhviler personalet i en nødsituation.”

5. *Punkt 7.4* affattes således:

”7.4 Før enhver benyttelse af forsamlingslokaler skal det kontrolleres:
at flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde,

- at* flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj,
- at* flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige,
- at* branddøre og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig, herunder at dørene lukker i tætsluttende fals,
- at* opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted,
- at* inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling,
- at* alle nødbelysningslamper er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningskilte tændes ved svigt af den normale strømsforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene,
- at* håndsprøjter og spande er vandfyldte,
- at* personalet inden for det sidste år er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen, hvor en sådan er krævet, og
- at* personalet er instrueret om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet”

Punkt 7.5 ophæves.

Punkt 7.6 bliver herefter punkt 7.5.

§ 2.

Forskriften træder i kraft den 2. oktober 1999. For forsamlingslokaler, der er tilladt indrettet før forskriftens ikrafttræden, skal ejeren inden 3 måneder efter forskrifternes ikrafttræden eller inden lokalernes ibrugtagning til brandmyndighedens godkendelse indsende følgende:

- a) det i punkt 6.4.1 nævnte opslag om det antal personer, som lokalerne er godkendt til, og
- b) den i punkt 6.5 nævnte brand- og evakueringsinstruks.

Beredskabsstyrelsen den 23. september 1999

Eksempel:

Brand- og evakueringsinstruks

1. Alarmér brandvæsenet. Ring 1-1-2.

Telefonen(er) er placeret ...

2. Orienter øvrigt personale. Tænd eventuelt rengøringslys.

Hvordan gives orienteringen? Hvor findes afbryder? Hvem gør det?

3. Musik standses. Lyseffekter, røgmaskiner o.lign. afbrydes.

Hele personalet bør vide, hvordan anlæggene betjenes.

4. Gæsterne anmodes om at forlade lokalerne.

Hvordan ? Orientering gives så vidt muligt med musikanlæg.

5. Personalet vejleder gæster om flugtvejenes placering.

Personalet skal være vel orienteret om flugtvejenes placering.

6. Brandslukningsmateriel bemandes og betjenes.

Personalet påbegynder slukning, forudsat dette skønnes sikkert og muligt.

Driftsjournal for forsamlingslokale

Navn:

Adresse:

Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne:

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- Flugtvejsdøre samt nødbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige
- Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted
- Alle lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden
- Håndsprøjter og spande er vandfyldte
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Brand- og evakueringsinstruks
 - Der er ikke udarbejdet brand- og evakueringsinstruks
 - Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruksen.
- Inventar
 - Lokalet anvendes uden inventaropstilling
 - Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig leder:

Underskrift af ansvarlig leder:
